質 問 ・ 回 答 書

工 事 名：平成29年度　芸文短大音楽ホール棟・図書館新築工事

図面番号	質　　問	回　　答
	(構造)	
S-02	構造関係特記仕様書　7.鉄骨工事　⑤溶接接合においてAW検定合格者を従事させるとありますが、大分では業者が限られていますので、AW検定をはずしても可能でしょうか。御指示下さい。	AW検定合格者の従事は不要とします。